



No Lesen : PT058901

Licence No :

## LESEN PENSIJILAN BARANGAN *Product Certification Licence*



SIRIM

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada  
*SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby grants to*

TEK VALVE (M) SDN. BHD.  
PT 22432, LOT ASAL 6535  
SUNGAI PULOH BATU 5 1/2  
JALAN KAPAR  
42450 KLANG  
SELANGOR, MALAYSIA



ACB 001

Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan  
*a licence to use the Certification Mark on*

**CAST IRON CHECK VALVE**

Please refer to detail in the **SCHEDULE**



sebagai mematuhi keperluan  
*as complying with*

**BS EN 16767 : 2020**

**Nur Fadhilah binti Muhammad**  
Ketua Pegawai Eksekutif  
*Chief Executive Officer*  
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.



SIRIM QAS International Sdn. Bhd.  
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri  
Seksyen 2, Peti Surat 7035  
40700 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan  
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000  
Emel : cserviceqas@sirim.my

<https://www.sirim-qas.com.my>  
<https://www.malaysiancertified.com.my>

**Tarikh Mula Pensijilan : 08 January 2010**

*Certified Since*

**Sah Sehingga : 09 October 2025**

*Valid Until*

**Tarikh Dikeluarkan : 12 August 2024**

*Issue Date*

**No Siri : 101236**

*Serial No*

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.  
*This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.*

# SCHEDULE

**TEK VALVE (M) SDN. BHD.**



Trade Mark : TEK, TEK VALVE  
Model : VALVE TYPE = SWING CHECK VALVES, BODY TYPE = DOUBLE FLANGED  
OBTURATOR SEAT = EPDM, FACE TO FACE = SERIES 10, BODY MATERIALS  
=EN-GJS-500-7  
Rating : NOMINAL PRESSURE: PN16  
Size : NOMINAL SIZE(DN): DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350,  
DN400, DN450, DN500 & DN600



Model : VALVE TYPE = SWING CHECK VALVES, BODY TYPE = DOUBLE FLANGED,  
OBTURATOR SEAT = COPPER ALLOY, FACE TO FACE = SERIES 10, BODY  
MATERIALS = EN-GJS-500-7  
Rating : NOMINAL PRESSURE: PN16  
Size : NOMINAL SIZE(DN): 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 & 600



**Factory Name and Location :**  
**QUANZHOU YONGCHUN FENGJI PLUMBING EQUIPMENT CO LTD**  
**TANHUASHAN INDUSTRIAL AREA,**  
**YONGCHUN**  
**QUANZHOU**  
**FUJIAN, CHINA**

---

*End of page*

---

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

## SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/W-183
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

### MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM (PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVE
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK, TEK VALVE
Piawai (Standard)	:	BS EN 16767:2020
Kegunaan (Application)	:	SISTEM BEKALAN AIR
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI PLUMBING EQUIPMENT CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN., QUANZHOU FUJIAN., CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535., JALAN SUNGAI PULOH BATU 5 1/2., JALAN KAPAR., 42450, KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN
Sah Sehingga (Valid Until)	:	17 MAY 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).  
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))

(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)  
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan  
(Issue Date) : 17 MAY 2024



## **BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM**

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
  - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
  - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
  - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
  - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

## **BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS**

1. O-Ring / Gasket perlu daripada EPDM.
2. Material injap (Body material) perlu daripada Ductile Iron.

**LAMPIRAN**

No Fail : 10/2024/0261/A/W-183

No. Sijil : SPAN/BPAI/0226-2024

Tarikh : 17 MAY 2024

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.  
PT 22432, LOT 6535,  
JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2  
42200 KLANG,  
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVE

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	VALVE TYPE = SWING CHECK VALVES, BODY TYPE = DOUBLE FLANGED OBTURATOR SEAT = EPDM, FACE TO FACE = SERIES 10, BODY MATERIALS = EN-GJS-500-7	SERIES 10 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON SWING CHECK VALVE PN16 / DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500 & DN600 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON SWING CHECK VALVE PN16
2	VALVE TYPE = SWING CHECK VALVES, BODY TYPE = DOUBLE FLANGED, OBTURATOR SEAT = COPPER ALLOY, FACE TO FACE = SERIES 10, BODY MATERIALS = EN-GJS-500-7	SERIES 10 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON SWING CHECK VALVE PN16 / DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500 & DN600 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON SWING CHECK VALVE PN16

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

## SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/S-182
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

### MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM (PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVES
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK, TEK VALVE
Piawai (Standard)	:	BS EN 16767:2020
Kegunaan (Application)	:	SISTEM PEMBETUNGAN
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI PLUMBING EQUIPMENT CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN., QUANZHOU FUJIAN., CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIE CO. LTD., TANHUASHAN INDUSTRIAL AREA., YONGCHUN., QUANZHOU. FUJIAN., CHINA
Sah Sehingga (Valid Until)	:	19 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).  
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))

(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)  
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan  
(Issue Date) : 18 JUN 2024



## **BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM**

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
  - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
  - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
  - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
  - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

## **BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS**

NA

**LAMPIRAN**

No Fail : 10/2024/0261/A/S-182

No. Sijil : SPAN/BPAI/0517-2024

Tarikh : 18 JUN 2024

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.  
PT 22432, LOT 6535,  
JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2  
42200 KLANG,  
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVES

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	VALVE TYPE = SWING CHECK VALVES, BODY TYPE = DOUBLE FLANGED OBTURATOR SEAT = EPDM, FACE TO FACE = SERIES 10, BODY MATERIALS = EN-GJS-500-7	SERIES 10 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON SWING CHECK VALVE PN16 / DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500 & DN600 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON SWING CHECK VALVE PN16
2	VALVE TYPE = SWING CHECK VALVES, BODY TYPE = DOUBLE FLANGED, OBTURATOR SEAT = COPPER ALLOY, FACE TO FACE = SERIES 10, BODY MATERIALS = EN-GJS-500-7	SERIES 10 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON SWING CHECK VALVE PN16 / DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500 & DN600 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON SWING CHECK VALVE PN16