

LESEN PENSIJILAN BARANGAN

Product Certification Licence



SIRIM



ACB 001



SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada
SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby grants to

TEK VALVE (M) SDN. BHD.
PT 22432, LOT ASAL 6535
SUNGAI PULOH BATU 5 1/2
JALAN KAPAR
42450 KLANG
SELANGOR, MALAYSIA

Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan
a licence to use the Certification Mark on

CAST IRON GATE VALVE FOR WATERWORKS PURPOSES

Please refer to detail in the SCHEDULE

sebagai mematuhi keperluan
as complying with

BS 5163-1 : 2004



Ts. Md. Adha bin Katni @ Rahmat
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif
Acting Chief Executive Officer
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.



SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000
Emel : cserviceqas@sirim.my

<https://www.sirim-qas.com.my>
<https://www.malaysiancertified.com.my>

Tarikh Mula Pensijilan : 30 May 2014

Certified Since

Sah Sehingga : 09 October 2026

Valid Until

Tarikh Dikeluarkan : 23 July 2025

Issue Date

No Siri : 114042

Serial No

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SCHEDULE

TEK VALVE (M) SDN. BHD.



Trade Mark : TEK, TEK VALVE
Model : TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE ; TRIM = RES ; STEM = SUS 431/29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN-GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3
Rating : PN16
Size : NOMINAL SIZE = DN50, DN65, DN80, DN125, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600



Factory Name and Location :
**QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT
AND SUPPLIES CO. LTD.**
TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA
YONGCHUN COUNTY
362600 QUANZHOU
FUJIAN, CHINA

End of page

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000
Emel : cserviceqas@sirim.my

<https://www.sirim-qas.com.my>
<https://www.malaysiancertified.com.my>

Tarikh Mula Pensijilan : 30 May 2014

Certified Since

Sah Sehingga : 09 October 2026

Valid Until

Tarikh Dikeluarkan : 23 July 2025

Issue Date

No Siri : 114042

Serial No

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

LESEN PENSIJILAN BARANGAN

Product Certification Licence



SIRIM



ACB 001



SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada
SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby grants to

TEK VALVE (M) SDN. BHD.
PT 22432, LOT ASAL 6535
SUNGAI PULOH BATU 5 1/2
JALAN KAPAR
42450 KLANG
SELANGOR, MALAYSIA

Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan
a licence to use the Certification Mark on

CAST IRON GATE VALVE

Please refer to detail in the SCHEDULE

sebagai mematuhi keperluan
as complying with

BS EN 1171 : 2015



Ts. Md. Adha bin Katni @ Rahmat
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif
Acting Chief Executive Officer
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.



SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000
Emel : cserviceqas@sirim.my

<https://www.sirim-qas.com.my>
<https://www.malaysiancertified.com.my>

Tarikh Mula Pensijilan : 14 July 2013

Certified Since

Sah Sehingga : 09 October 2026

Valid Until

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

Tarikh Dikeluarkan : 23 July 2025

Issue Date

No Siri : 114045

Serial No

SCHEDULE

TEK VALVE (M) SDN. BHD.



SIRIM

Trade Mark : TEK
Model : CAST IRON GATE VALVE; FLANGED ENDS
Rating : PN 16; LEAKAGE RATE : A
Type : TYPE OF BODY : DOUBLE FLANGE; BODY AND BONNET MATERIAL : EN-GJS-500-7; STEM MATERIAL : SS431; OBTURATOR SEAT : EN-GJS-500-7
ENCAPSULATED WITH EPDM; BODY SEAT : EN-GJS-500-7; TYPE OF COATING : EPOXY; FACE TO FACE : SERIES 3

Size : NOMINAL SIZE: DN700, DN800, DN900

Factory Name and Location :
**QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT
AND SUPPLIES CO. LTD.**
TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA
YONGCHUN COUNTY
362600 QUANZHOU
FUJIAN, CHINA



ACB 001



End of page

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000
Emel : cserviceqas@sirim.my

Tarikh Mula Pensijilan : 14 July 2013

Certified Since

Sah Sehingga : 09 October 2026

Valid Until

Tarikh Dikeluarkan : 23 July 2025

Issue Date

No Siri : 114045

Serial No

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

LESEN PENSIJILAN BARANGAN

Product Certification Licence



SIRIM



ACB 001



SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada
SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby grants to

TEK VALVE (M) SDN. BHD.
PT 22432, LOT ASAL 6535
SUNGAI PULOH BATU 5 1/2
JALAN KAPAR
42450 KLANG
SELANGOR, MALAYSIA

Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan
a licence to use the Certification Mark on

ISOLATING VALVE (GATE VALVE) FOR WATER SUPPLY

Please refer to detail in the SCHEDULE

sebagai mematuhi keperluan
as complying with

BS EN 1074-2 : 2000 (AMD. 1 AND 2 : 2004)



Ts. Md. Adha bin Katni @ Rahmat
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif
Acting Chief Executive Officer
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.



SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000
Emel : cserviceqas@sirim.my

<https://www.sirim-qas.com.my>
<https://www.malaysiancertified.com.my>

Tarikh Mula Pensijilan : 26 February 2016

Certified Since

Sah Sehingga : 09 October 2026

Valid Until

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

Tarikh Dikeluarkan : 23 July 2025

Issue Date

No Siri : 114047

Serial No

SCHEDULE

TEK VALVE (M) SDN. BHD.



Trade Mark : TEK, TEK VALVE
Model : TYPE OF BODY= DOUBLE FLANGE ; TRIM = LG2 COPPER ALLOY FACE(CF) ;
STEM = SUS 431S29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN GJS 500-7) ; FACE TO
FACE = SERIES 3; LEAKAGE RATE: B
Rating : PN16
Size : NOMINAL SIZE = DN1000, DN1100, DN1200, DN1250, DN1300.



Trade Mark : TEK, TEK VALVE
Model : TYPE OF BODY= DOUBLE FLANGE ; TRIM = RES ; STEM = SUS 431S29 (NON-
RISING) ; BODY = SG (EN GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3
Rating : PN16
Size : NOMINAL SIZE = DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250,
DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000,
DN1100, DN1200, DN1400 AND DN1600



Factory Name and Location :
QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT
AND SUPPLIES CO. LTD.
TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA
YONGCHUN COUNTY
362600 QUANZHOU
FUJIAN, CHINA

End of page

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000
Emel : cserviceqas@sirim.my

<https://www.sirim-qas.com.my>
<https://www.malaysiancertified.com.my>

Tarikh Mula Pensijilan : 26 February 2016

Certified Since

Sah Sehingga : 09 October 2026

Valid Until

Tarikh Dikeluarkan : 23 July 2025

Issue Date

No Siri : 114047

Serial No

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/W-184
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM(PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVE
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK , TEK VALVE
Piawai (Standard)	:	BS 5163-1:2004
Kegunaan (Application)	:	SISTEM BEKALAN AIR
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN COUNTY,, 362600 QUANZHOU FUJIAN., CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIE CO. LTD., TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA, YONGCHUN COUNTY,, 362600 QUANZHOU. FUJIAN., CHINA
Sah Sehingga (Valid Until)	:	19 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))


.....
(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan
(Issue Date) : 18 JUN 2024



BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
 - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
 - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
 - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
 - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS

1. O-Ring / Gasket perlu daripada EPDM.
2. Material injap (Body material) perlu daripada Ductile Iron.

LAMPIRAN

No Fail : 10/2024/0261/A/W-184
No. Sijil : SPAN/BPAI/0518-2024
Tarikh : 18 JUN 2024



PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.
PT 22432, LOT 6535,
JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2
42200 KLANG,
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVE

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE ; TRIM = RES ; STEM = SUS 431/29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN-GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3	SERIES 3 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16 / DN50, DN65, DN80, DN125, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/S-185
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM(PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVES
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK , TEK VALVE
Piawai (Standard)	:	BS 5163-1:2004
Kegunaan (Application)	:	SISTEM PEMBETUNGAN
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN COUNTY,, 362600 QUANZHOU FUJIAN., CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD., TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA, YONGCHUN COUNTY,, 362600 QUANZHOU. FUJIAN., CHINA
Sah Sehingga (Valid Until)	:	20 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))


.....
(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan
(Issue Date) : 18 JUN 2024



BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
 - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
 - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
 - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
 - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS

NA

LAMPIRAN

No Fail : 10/2024/0261/A/S-185
No. Sijil : SPAN/BPAI/0519-2024
Tarikh : 18 JUN 2024



PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.
PT 22432, LOT 6535,
JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2
42200 KLANG,
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVES

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE; TRIM = RES; STEM = SUS 431/29 (NON-RISING); BODY=SG (EN-GJS 500-7); FACE TO FACE = SERIES 3	SERIES 3 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16 / DN50, DN65, DN80, DN125, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/W-188
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM(PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVE
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK
Piawai (Standard)	:	BS EN 1171:2015
Kegunaan (Application)	:	SISTEM BEKALAN AIR
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN COUNTY,, 362600 QUANZHOU FUJIAN,, CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535,, JALAN SUNGAI PULOH BATU 5 1/2,, JALAN KAPAR,, 42450, KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN
Sah Sehingga (Valid Until)	:	03 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))


.....
(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan
(Issue Date) : 30 MAY 2024



BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
 - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
 - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
 - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
 - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS

1. O-Ring / Gasket perlu daripada EPDM.
2. Material injap (Body material) perlu daripada Ductile Iron.

LAMPIRAN

No Fail : 10/2024/0261/A/W-188
No. Sijil : SPAN/BPAI/0319-2024
Tarikh : 30 MAY 2024



PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.
PT 22432, LOT 6535,
JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2
42200 KLANG,
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVE

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	CAST IRON GATE VALVE ; FLANGED ENDS	SERIES 3 / PN16	TYPE OF BODY : DOUBLE FLANGE ; BODY AND BONNET MATERIAL : EN-GJS-500-7 ; STEM MATERIAL: SS431 ; OBTURATOR SEAT ; EN-GJS-500-7 ENCAPSULATED WITH EPDM ; BODY SEAT : EN-GJS-500-7; TYPE OF COATING : EPOXY; FACE TO FACE : SERIES 3 / DN700, DN800, DN900 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/S-189
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM(PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVES
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK
Piawai (Standard)	:	BS EN 1171:2015
Kegunaan (Application)	:	SISTEM PEMBETUNGAN
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN COUNTY., 362600 QUANZHOU FUJIAN., CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD., TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA, YONGCHUN COUNTY., 362600 QUANZHOU. FUJIAN., CHINA
Sah Sehingga (Valid Until)	:	20 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))


.....
(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan
(Issue Date) : 18 JUN 2024



BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
 - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
 - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
 - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
 - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS

NA

LAMPIRAN

No Fail : 10/2024/0261/A/S-189
No. Sijil : SPAN/BPAI/0521-2024
Tarikh : 18 JUN 2024



PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.
PT 22432, LOT 6535,
JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2
42200 KLANG,
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVES

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	CAST IRON GATE VALVE ; FLANGED ENDS	SERIES 3 / PN16	TYPE OF BODY : DOUBLE FLANGE ; BODY AND BONNET MATERIAL : EN-GJS-500-7 ; STEM MATERIAL: SS431 ; OBTURATOR SEAT ; EN-GJS-500-7 ENCAPSULATED WITH EPDM ; BODY SEAT : EN-GJS-500-7; TYPE OF COATING : EPOXY; FACE TO FACE : SERIES 3 / DN700, DN800, DN900 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/W-186
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM(PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVE
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK , TEK VALVE
Piawai (Standard)	:	BS EN 1074-2:2000
Kegunaan (Application)	:	SISTEM BEKALAN AIR
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN COUNTY,, 362600 QUANZHOU FUJIAN,, CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535,, JALAN SUNGAI PULOH BATU 5 1/2,, JALAN KAPAR,, 42450, KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN
Sah Sehingga (Valid Until)	:	05 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))


.....
(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan
(Issue Date) : 28 MAY 2024



BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
 - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
 - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
 - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
 - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS

1. O-Ring / Gasket perlu daripada EPDM.
2. Material injap (Body material) perlu daripada Ductile Iron.

LAMPIRAN

No Fail : 10/2024/0261/A/W-186

No. Sijil : SPAN/BPAI/0357-2024

Tarikh : 28 MAY 2024

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.
PT 22432, LOT 6535,
JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2
42200 KLANG,
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVE

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE ; TRIM = LG2 COPPER ALLOY FACE (CF); STEM = SUS 431S29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3 ; LEAKAGE RATE : B	SERIES 3 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING METAL SEAT SLUICE VALVE PN16 / DN1000, DN1100, DN1200, DN1250, DN1300 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING METAL SEAT SLUICE VALVE PN16
2	TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE ; TRIM = RES ; STEM = SUS 431S29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3	SERIES 3 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16 / DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1100, DN1200, DN1400 AND DN1600 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/S-187
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM(PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVES
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK , TEK VALVE
Piawai (Standard)	:	EN 1074-2:2000
Kegunaan (Application)	:	SISTEM PEMBETUNGAN
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN COUNTY,, 362600 QUANZHOU FUJIAN., CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD., TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA, YONGCHUN COUNTY,, 362600 QUANZHOU. FUJIAN., CHINA
Sah Sehingga (Valid Until)	:	20 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))


.....
(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan
(Issue Date) : 18 JUN 2024



BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
 - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
 - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
 - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
 - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS

NA

LAMPIRAN

No Fail : 10/2024/0261/A/S-187
No. Sijil : SPAN/BPAI/0520-2024
Tarikh : 18 JUN 2024



PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.
PT 22432, LOT 6535,
JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2
42200 KLANG,
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVES

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE ; TRIM = LG2 COPPER ALLOY FACE (CF); STEM = SUS 431S29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3 ; LEAKAGE RATE : B	SERIES 3 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING METAL SEAT SLUICE VALVE PN16 / DN1000, DN1100, DN1200, DN1250, DN1300 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING METAL SEAT SLUICE VALVE PN16
2	TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE ; TRIM = RES ; STEM = SUS 431S29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3	SERIES 3 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16 / DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1100, DN1200, DN1400 AND DN1600 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16