



No Lesen : PC001202

Licence No :

## LESEN PENSIJILAN BARANGAN *Product Certification Licence*



SIRIM

**SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada  
*SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby grants to***

**TEK VALVE (M) SDN. BHD.  
PT 22432, LOT ASAL 6535  
SUNGAI PULOH BATU 5 1/2  
JALAN KAPAR  
42450 KLANG  
SELANGOR, MALAYSIA**



ACB 001

**Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan  
*a licence to use the Certification Mark on***

**CAST IRON GATE VALVE FOR WATERWORKS PURPOSES**

**Please refer to detail in the SCHEDULE**



**sebagai mematuhi keperluan  
*as complying with***

**BS 5163-1 : 2004**

**Nur Fadhilah binti Muhammad**  
Ketua Pegawai Eksekutif  
*Chief Executive Officer*  
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.



**SIRIM QAS International Sdn. Bhd.**  
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri  
Seksyen 2, Peti Surat 7035  
40700 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan  
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000  
Emel : [cserviceqas@sirim.my](mailto:cserviceqas@sirim.my)

<https://www.sirim-qas.com.my>  
<https://www.malaysiancertified.com.my>

**Tarikh Mula Pensijilan : 30 May 2014**

*Certified Since*

**Sah Sehingga : 09 October 2025**

*Valid Until*

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.  
*This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.*

**Tarikh Dikeluarkan : 12 August 2024**

*Issue Date*

**No Siri : 101237**

*Serial No*

# SCHEDULE

TEK VALVE (M) SDN. BHD.



Trade Mark : TEK, TEK VALVE  
Model : TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE ; TRIM = RES ; STEM = SUS 431/29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN-GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3  
Rating : PN16  
Size : NOMINAL SIZE = DN50, DN65, DN80, DN125, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600



**Factory Name and Location :**  
**QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT  
AND SUPPLIES CO. LTD.**  
**TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA**  
**YONGCHUN COUNTY**  
**362600 QUANZHOU**  
**FUJIAN, CHINA**



End of page

**SIRIM QAS International Sdn. Bhd.**  
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri  
Seksyen 2, Peti Surat 7035  
40700 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan  
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000  
Emel : [cserviceqas@sirim.my](mailto:cserviceqas@sirim.my)

<https://www.sirim-qas.com.my>  
<https://www.malaysiancertified.com.my>

**Tarikh Mula Pensijilan : 30 May 2014**

*Certified Since*

**Sah Sehingga : 09 October 2025**

*Valid Until*

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.  
*This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.*

**Tarikh Dikeluarkan : 12 August 2024**

*Issue Date*

**No Siri : 101237**

*Serial No*

# LESEN PENSIJILAN BARANGAN

## *Product Certification Licence*



SIRIM

**SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada  
SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby grants to**

**TEK VALVE (M) SDN. BHD.  
PT 22432, LOT ASAL 6535  
SUNGAI PULOH BATU 5 1/2  
JALAN KAPAR  
42450 KLANG  
SELANGOR, MALAYSIA**



ACB 001

**Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan  
a licence to use the Certification Mark on**

**CAST IRON GATE VALVE**

**Please refer to detail in the SCHEDULE**



**sebagai mematuhi keperluan  
as complying with**

**BS EN 1171 : 2015**



**Nur Fadhilah binti Muhammad**  
Ketua Pegawai Eksekutif  
*Chief Executive Officer*  
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.



# SCHEDULE

TEK VALVE (M) SDN. BHD.



**SIRIM**

Trade Mark : TEK  
Model : CAST IRON GATE VALVE; FLANGED ENDS  
Rating : PN 16; LEAKAGE RATE : A  
Type : TYPE OF BODY : DOUBLE FLANGE; BODY AND BONNET MATERIAL : EN-GJS-500-7; STEM MATERIAL : SS431; OBTURATOR SEAT : EN-GJS-500-7  
ENCAPSULATED WITH EPDM; BODY SEAT : EN-GJS-500-7; TYPE OF COATING : EPOXY; FACE TO FACE : SERIES 3  
Size : NOMINAL SIZE: DN700, DN800, DN900



ACB 001

**Factory Name and Location :**  
**QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT  
AND SUPPLIES CO. LTD.**  
**TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA  
YONGCHUN COUNTY  
362600 QUANZHOU  
FUJIAN, CHINA**



*End of page*

**SIRIM QAS International Sdn. Bhd.**  
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri  
Seksyen 2, Peti Surat 7035  
40700 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan  
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000  
Emel : [cserviceqas@sirim.my](mailto:cserviceqas@sirim.my)

<https://www.sirim-qas.com.my>  
<https://www.malaysiancertified.com.my>

**Tarikh Mula Pensijilan : 14 July 2013**

*Certified Since*

**Sah Sehingga : 09 October 2025**

*Valid Until*

**Tarikh Dikeluarkan : 09 August 2024**

*Issue Date*

**No Siri : 101215**

*Serial No*

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.  
*This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.*



No Lesen : PC002179

Licence No :

## LESEN PENSIJILAN BARANGAN *Product Certification Licence*



**SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada  
*SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby grants to***

**TEK VALVE (M) SDN. BHD.  
PT 22432, LOT ASAL 6535  
SUNGAI PULOH BATU 5 1/2  
JALAN KAPAR  
42450 KLANG  
SELANGOR, MALAYSIA**



**Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan  
*a licence to use the Certification Mark on***

**ISOLATING VALVE (GATE VALVE) FOR WATER SUPPLY**

**Please refer to detail in the SCHEDULE**



**sebagai mematuhi keperluan  
*as complying with***

**BS EN 1074-2 : 2000 (AMD. 1 AND 2 : 2004)**

**Nur Fadhilah binti Muhammad**  
Ketua Pegawai Eksekutif  
*Chief Executive Officer*  
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.



**SIRIM QAS International Sdn. Bhd.**  
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri  
Seksyen 2, Peti Surat 7035  
40700 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan  
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000  
Emel : [cserviceqas@sirim.my](mailto:cserviceqas@sirim.my)

<https://www.sirim-qas.com.my>  
<https://www.malaysiancertified.com.my>

**Tarikh Mula Pensijilan : 26 February 2016**

*Certified Since*

**Sah Sehingga : 09 October 2025**

*Valid Until*

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.  
*This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.*

**Tarikh Dikeluarkan : 09 August 2024**

*Issue Date*

**No Siri : 101216**

*Serial No*

# SCHEDULE

TEK VALVE (M) SDN. BHD.



**SIRIM**

Trade Mark : TEK, TEK VALVE  
Model : TYPE OF BODY= DOUBLE FLANGE ; TRIM = LG2 COPPER ALLOY FACE(CF) ;  
STEM = SUS 431S29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN GJS 500-7) ; FACE TO  
FACE = SERIES 3 ; LEAKAGE RATE: B  
Rating : PN16  
Size : NOMINAL SIZE = DN1000, DN1100, DN1200, DN1250, DN1300.



Trade Mark : TEK, TEK VALVE  
Model : TYPE OF BODY= DOUBLE FLANGE ; TRIM = RES ; STEM = SUS 431S29 (NON-  
RISING) ; BODY = SG (EN GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3  
Rating : PN16  
Size : NOMINAL SIZE = DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250,  
DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000,  
DN1100, DN1200, DN1400 AND DN1600



**Factory Name and Location :**  
**QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT  
AND SUPPLIES CO. LTD.**  
**TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA**  
**YONGCHUN COUNTY**  
**362600 QUANZHOU**  
**FUJIAN, CHINA**

---

*End of page*

---

**SIRIM QAS International Sdn. Bhd.**  
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri  
Seksyen 2, Peti Surat 7035  
40700 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan  
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000  
Emel : cserviceqas@sirim.my

<https://www.sirim-gas.com.my>  
<https://www.malaysiancertified.com.my>

**Tarikh Mula Pensijilan : 26 February 2016**

*Certified Since*

**Sah Sehingga : 09 October 2025**

*Valid Until*

**Tarikh Dikeluarkan : 09 August 2024**

*Issue Date*

**No Siri : 101216**

*Serial No*

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.  
*This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.*

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

## SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/W-184
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

### MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM (PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVE
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK, TEK VALVE
Piawai (Standard)	:	BS 5163-1:2004
Kegunaan (Application)	:	SISTEM BEKALAN AIR
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA, YONGCHUN COUNTY, 362600 QUANZHOU FUJIAN, CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIE CO. LTD., TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA, YONGCHUN COUNTY, 362600 QUANZHOU. FUJIAN., CHINA
Sah Sehingga (Valid Until)	:	19 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).  
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))

(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)  
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)



Tarikh Dikeluarkan  
(Issue Date) : 18 JUN 2024

## **BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM**

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
  - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
  - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
  - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
  - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

## **BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS**

1. O-Ring / Gasket perlu daripada EPDM.
2. Material injap (Body material) perlu daripada Ductile Iron.



**LAMPIRAN**

No Fail : 10/2024/0261/A/W-184

No. Sijil : SPAN/BPAI/0518-2024

Tarikh : 18 JUN 2024

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.  
PT 22432, LOT 6535,  
JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2  
42200 KLANG,  
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVE

**Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah**

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE ; TRIM = RES ; STEM = SUS 431/29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN-GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3	SERIES 3 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16 / DN50, DN65, DN80, DN125, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

## SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/S-185
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

### MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM (PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVES
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK, TEK VALVE
Piawai (Standard)	:	BS 5163-1:2004
Kegunaan (Application)	:	SISTEM PEMBETUNGAN
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN COUNTY., 362600 QUANZHOU FUJIAN., CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD., TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA, YONGCHUN COUNTY., 362600 QUANZHOU. FUJIAN., CHINA
Sah Sehingga (Valid Until)	:	20 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).  
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))

(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)  
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)



Tarikh Dikeluarkan  
(Issue Date) : 18 JUN 2024

## **BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM**

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
  - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
  - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
  - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
  - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

## **BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS**

NA

**LAMPIRAN**

No Fail : 10/2024/0261/A/S-185

No. Sijil : SPAN/BPAI/0519-2024

Tarikh : 18 JUN 2024

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.  
PT 22432, LOT 6535,  
JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2  
42200 KLANG,  
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVES

**Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah**

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE; TRIM = RES; STEM = SUS 431/29 (NON-RISING); BODY=SG (EN-GJS 500-7); FACE TO FACE = SERIES 3	SERIES 3 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16 / DN50, DN65, DN80, DN125, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

## SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/W-188
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

### MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM (PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVE
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK
Piawai (Standard)	:	BS EN 1171:2015
Kegunaan (Application)	:	SISTEM BEKALAN AIR
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN COUNTY., 362600 QUANZHOU FUJIAN., CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535., JALAN SUNGAI PULOH BATU 5 1/2., JALAN KAPAR., 42450, KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN
Sah Sehingga (Valid Until)	:	03 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).  
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))

(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)  
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)



Tarikh Dikeluarkan  
(Issue Date) : 30 MAY 2024

## **BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM**

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
  - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
  - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
  - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
  - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

## **BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS**

1. O-Ring / Gasket perlu daripada EPDM.
2. Material injap (Body material) perlu daripada Ductile Iron.

**LAMPIRAN**

No Fail : 10/2024/0261/A/W-188

No. Sijil : SPAN/BPAI/0319-2024

Tarikh : 30 MAY 2024

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.  
PT 22432, LOT 6535,  
JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2  
42200 KLANG,  
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVE

**Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah**

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	CAST IRON GATE VALVE ; FLANGED ENDS	SERIES 3 / PN16	TYPE OF BODY : DOUBLE FLANGE ; BODY AND BONNET MATERIAL : EN-GJS-500-7 ; STEM MATERIAL: SS431 ; OBTURATOR SEAT ; EN-GJS-500-7 ENCAPSULATED WITH EPDM ; BODY SEAT : EN-GJS-500-7; TYPE OF COATING : EPOXY; FACE TO FACE : SERIES 3 / DN700, DN800, DN900 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

## SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/S-189
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

### MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM (PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVES
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK
Piawai (Standard)	:	BS EN 1171:2015
Kegunaan (Application)	:	SISTEM PEMBETUNGAN
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN COUNTY., 362600 QUANZHOU FUJIAN., CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD., TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA, YONGCHUN COUNTY., 362600 QUANZHOU. FUJIAN., CHINA
Sah Sehingga (Valid Until)	:	20 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).  
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))

(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)  
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)



Tarikh Dikeluarkan  
(Issue Date) : 18 JUN 2024



## **BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM**

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
  - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
  - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
  - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
  - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

## **BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS**

NA

**LAMPIRAN**

No Fail : 10/2024/0261/A/S-189

No. Sijil : SPAN/BPAI/0521-2024

Tarikh : 18 JUN 2024

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.  
PT 22432, LOT 6535,  
JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2  
42200 KLANG,  
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVES

**Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah**

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	CAST IRON GATE VALVE ; FLANGED ENDS	SERIES 3 / PN16	TYPE OF BODY : DOUBLE FLANGE ; BODY AND BONNET MATERIAL : EN-GJS-500-7 ; STEM MATERIAL: SS431 ; OBTURATOR SEAT ; EN-GJS-500-7 ENCAPSULATED WITH EPDM ; BODY SEAT : EN-GJS-500-7; TYPE OF COATING : EPOXY; FACE TO FACE : SERIES 3 / DN700, DN800, DN900 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

## SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/W-186
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

### MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM (PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVE
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK, TEK VALVE
Piawai (Standard)	:	BS EN 1074-2:2000
Kegunaan (Application)	:	SISTEM BEKALAN AIR
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN COUNTY., 362600 QUANZHOU FUJIAN., CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535., JALAN SUNGAI PULOH BATU 5 1/2., JALAN KAPAR., 42450, KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN
Sah Sehingga (Valid Until)	:	05 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).  
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))

(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)  
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan  
(Issue Date) : 28 MAY 2024



## **BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM**

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
  - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
  - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
  - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
  - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

## **BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS**

1. O-Ring / Gasket perlu daripada EPDM.
2. Material injap (Body material) perlu daripada Ductile Iron.

**LAMPIRAN**

No Fail : 10/2024/0261/A/W-186

No. Sijil : SPAN/BPAI/0357-2024

Tarikh : 28 MAY 2024

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.  
 PT 22432, LOT 6535,  
 JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2  
 42200 KLANG,  
 SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVE

**Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah**

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE ; TRIM = LG2 COPPER ALLOY FACE (CF); STEM = SUS 431S29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3 ; LEAKAGE RATE : B	SERIES 3 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING METAL SEAT SLUICE VALVE PN16 / DN1000, DN1100, DN1200, DN1250, DN1300 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING METAL SEAT SLUICE VALVE PN16
2	TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE ; TRIM = RES ; STEM = SUS 431S29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3	SERIES 3 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16 / DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1100, DN1200, DN1400 AND DN1600 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

## SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/S-187
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 42200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

### MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM (PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - FLOW CONTROL
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	VALVES
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK, TEK VALVE
Piawai (Standard)	:	EN 1074-2:2000
Kegunaan (Application)	:	SISTEM PEMBETUNGAN
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN COUNTY., 362600 QUANZHOU FUJIAN., CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD., TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA, YONGCHUN COUNTY., 362600 QUANZHOU. FUJIAN., CHINA
Sah Sehingga (Valid Until)	:	20 JUN 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).  
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))

(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)  
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan  
(Issue Date) : 18 JUN 2024



## **BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM**

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
  - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
  - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
  - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
  - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

## **BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS**

NA

No Fail : 10/2024/0261/A/S-187

No. Sijil : SPAN/BPAI/0520-2024

Tarikh : 18 JUN 2024



**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.  
 PT 22432, LOT 6535,  
 JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2  
 42200 KLANG,  
 SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : VALVES

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE ; TRIM = LG2 COPPER ALLOY FACE (CF); STEM = SUS 431S29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3 ; LEAKAGE RATE : B	SERIES 3 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING METAL SEAT SLUICE VALVE PN16 / DN1000, DN1100, DN1200, DN1250, DN1300 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING METAL SEAT SLUICE VALVE PN16
2	TYPE OF BODY = DOUBLE FLANGE ; TRIM = RES ; STEM = SUS 431S29 (NON-RISING) ; BODY = SG (EN GJS 500-7) ; FACE TO FACE = SERIES 3	SERIES 3 / PN16	DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16 / DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1100, DN1200, DN1400 AND DN1600 / DOUBLE FLANGE DUCTILE IRON NON-RISING RESILIENT SEAT SLUICE VALVE PN16